



Dnia, 04.10.2013 r.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

„Remont pomieszczeń na I piętrze budynku Toruńskiego Parku Technologicznego”
Nr ref TARRSA/REMONT_TPT/PN/1/2013

I. W związku z wystąpieniem przez Wykonawcę z wnioskiem o wyjaśnienie treści SIWZ Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) udziela następujących wyjaśnień:

Zapytanie: Odnośnie przetargu czy można otrzymać bliższe informacje na temat klimatyzacji ponieważ opis w kosztorysie klimatyzatora składa się z dwóch wyrazów wzajemnie się wykluczających. Czy to ma być klimatyzator kasetonowy, kanałowy z rozprowadzeniem na poszczególne pomieszczenia itd. czy do sali konferencyjnej też jest przewidziana klimatyzacja? Być może klimatyzator ma być podłączony do istniejącej instalacji klimatyzacji systemu VRF to proszę podać jaki system jest już zainstalowany jaki producent i czy jest zostawiony odpowiedni zapas mocy.

Odpowiedź: 1. Zamawiający uszczegóławia przedmiar robót w Lp. 144. W miejsce dotychczasowego opisu wprowadza się następującą zmianę:

Klimatyzacja w układzie VRF z pięcioma jednostkami wewnętrznymi:

Jednostka kasetonowa 5kW typu lub równoważna AVXB18GALH – 1 szt.

Jednostka kasetonowa 4 kW typu lub równoważna AVXB14GALH – 1 szt.

Jednostka kanałowa 4 kW typu lub równoważna ARXB14GALH – 2 szt.

Jednostka kanałowa 2,2 kW typu lub równoważna ARXB07GALH – 1 szt.

Jednostka zewnętrzna (agregat) typu lub równoważna AJYA54LALH – 1 szt.

Minimalne tryby pracy: chłodzenie, grzanie, osuszanie, wentylowanie. Sterownie indywidualne - sterowniki w poszczególnych pomieszczeniach – naścienne (pomieszczenia nie są wpięte w system BMS.)

2. Zamawiający uszczegóławia przedmiar robót w Lp. 7, 30, 42,75, 89, 111, 132 dotyczącej Wentylacji w zakresie: typ wentylacji grawitacyjny z odprowadzeniem do kanałów murowanych, wspomagany wentylatorami wyciągowymi o min. wydajności wentylatora 100m³/h.
3. W zakresie instalacji elektrycznej zasilanie wszelkich urządzeń należy dokonać z istniejącej rozdzielni napięciowej (TP4).
- II. Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje się zmian treści SIWZ w zakresie wynikającym z udzielonych powyżej wyjaśnień.
- III. Na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp dokonuje się zmiany terminu składania i otwarcia oferta na dzień 10.10.2013, miejsce i godzina pozostaje bez zmian.

Radca Prawny
Beata Kmieć